

灯 油 仕 様 書

本仕様書は、五條市斎場の火葬業務等に使用する燃料油「白灯油」について定めるものである。

1. 燃料油の種類

- ・灯油：日本産業規格（J I S規格）K 2 2 0 3の1号で定められ品質のもの

2. 納入数量

- ・4, 0 0 0リットル／月 程度
（令和6年度 8月～1 1月の実績の平均）
- ・貯蔵油タンク容量：5, 0 0 0リットル
（※納入数量は予定数量であり、施設の運転状況により変動する。）

3. 納入場所

- ・五條市斎場 五條市五條4丁目1 0 番1号

4. 納入期間

- ・令和7年8月1日から令和7年1 1月3 0日まで

5. 納入

- ・タンクローリー車等による給油タンクへの給油
- ・納入の際、積込み数量が記載された納品書を提出すること。
- ・貯蔵油タンクへの給油準備・給油作業は、斎場職員の指示により納入業者が行うものとする。
- ・給油作業は、午前9時から正午までに行うものとする。但し、斎場職員が特に指示した場合はこの限りではない。
- ・輸送経路、現場状況、作業手順、連絡先等を十分確認し、安全作業に配慮すること。

6. 損害賠償

- ・納入業者は、燃料油「灯油」の納入に際し、火災・漏洩などの事故及び納入遅延等により五條市斎場または第三者に損害を与えた場合は、全損害を賠償するものとする。