

回答書

件 名：五條市立田園公民館照明器具取替修繕

担当課：生涯学習課

回答日：令和7年6月6日

質問	回答
アスベストについては、みなし対応で問題御座いませんでしょうか。	みなし対応で問題ございません。
既設配線につきまして、万が一絶縁不良があった場合は、配線張替等は別途お見積りという認識で宜しいでしょうか。	ご認識の通りです。
器具交換に付きまして、新旧大きさの違いによる壁補修は簡易補修で宜しいでしょうか。	簡易修繕で問題ございません。
撤去器具に対してP C Bの確認は必要ですか。	P C Bの確認は必要です。
蛍光灯・撤去器具等の処分明細は必要ですか。	処分明細は必要です。