

五條市立須恵公民館照明器具取替修繕仕様書

1. 総則

この仕様書は、五條市教育委員会が令和7年度に実施する下記施設の照明器具取替修繕について必要な事項を定めるものとする。

2. 修繕を行う施設

五條市立須恵公民館（五條市須恵3丁目4番44号）

3. 契約期間

契約締結日から令和8年3月31日（火）まで

4. 修繕内容

施設内の蛍光灯等のLEDへの取替修繕

※材料費（本体及び光源、本体を稼働するために新たに必要となる電気設備等）・工賃（蛍光灯の取り外し、本体等の取り付け等）取り外した本体等の処分費等、取替に係り必要となる一切の費用を含むものとする。

※必要となる本体及び光源については、参考品を参照すること。（同等品可）
なお、参考品で示すことのできない照明については「照明の現在の仕様」を参照することとする。

（参考品）

番号	参考品名	メーカー名	個数
1	XLX210NENCLE9 iD1600i スタイル昼白色	パナソニック 株式会社	1 か所
	TENQ00 直付 20 形 W70 非調光 LEKT207164N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
2	XLX410AENPLE9 iD2000D-W150 昼白色	パナソニック 株式会社	7 か所
	TENQ00 直付 40 形 W120 LEKT412203N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
3	XLX440KENULE9 iD4000 反射笠付型昼白色	パナソニック 株式会社	30 か所
	TENQ00 直付 40 形反射笠 LEKT415403N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
4	XLX460SENTLE9 iD6900 スリムベース昼白色	パナソニック 株式会社	12 か所
	TENQ00 直付 40 形箱形 LEKT425693N-LS9	東芝ライテック 株式会社	

5	XLX460SETRC9 iD6900 スリム昼白色ウィズリモ	パナソニック 株式会社	1 か所
	TENQ00 直付 40 形箱形簡易無線 (リモコンを含むこと)	東芝ライテック 株式会社	
6	XLX460UENTRC9 iD6900 埋込 W220 昼白ウィズリモ	パナソニック 株式会社	1 6 か所
	TENQ00 埋込 40 形 W220 簡易無線 (リモコンを含むこと)	東芝ライテック 株式会社	
7	XND1059SNLE9 DL100 形φ125 拡散 50K 銀	パナソニック 株式会社	1 4 か所
	1000 ユニット交換形 DL 銀色鏡面 LEKD103024NV-LS9	東芝ライテック 株式会社	
8	XND1039SLLJ9 DL100 形φ100 拡散 30K 銀	パナソニック 株式会社	2 0 か所
	1000 ユニット交換形 DL 銀色鏡面 LEKD103024LV-LS9	東芝ライテック 株式会社	
9	XNW1063WNLE9 軒下 DL100 形φ150 拡散 50K	パナソニック 株式会社	8 か所
	1000 ユニット交換形 DL 軒下用 LEKD103925N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
1 0	XND1561ANLE9 傾斜天井 DL150 形φ150 50K	パナソニック 株式会社	9 か所
	1500 ユニット交換形 DL 傾斜天井 LEKD153725N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
1 1	NNN80006K リニューアル P φ150 器具→φ200 穴	パナソニック 株式会社	9 か所
	オプションリニューアルプレート φ200 LEDX-250020M	東芝ライテック 株式会社	
1 2	XND1590JLLE9 和風角型 DL150 形□150 30K	パナソニック 株式会社	8 か所
	1500 ユニット交換形 DL 和風角形 LEKD1536420N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
1 3	LGB81565LE1 LED ブラケット 60 形×2 電球色	パナソニック 株式会社	3 か所
	LED ブラケット (LEDB88010) LED 電球ミニクリプトン球 (LDA6L-G-E17/S/60W2)	東芝ライテック 株式会社	
1 4	LGB85044LE1 LED ブラケット直管 15 形昼白色	パナソニック 株式会社	1 か所
	LED ブラケット流し元灯 LEDB87005N-LS	東芝ライテック 株式会社	
1 5	NYT1073RLE9 750 形 LED スポット電球色広角	パナソニック 株式会社	4 か所
	LED 投光器重耐塩仕様 LEDS-08910LW-LS9	東芝ライテック 株式会社	

1 6	NNCF22115LE9 一体型階段灯 20 形低光束 30 分 NT ミドル	パナソニック 株式会社	1 か所
	20 形人感電池内蔵階段灯 LEKSS24163NY-LD	東芝ライテック 株式会社	
1 7	NNFB91605C LED 非常灯専用型低天φ100 自己点	パナソニック 株式会社	1 2 か所
	低天井用埋込 LED 非常灯専用形 LEDEM13221M	東芝ライテック 株式会社	
1 8	NNFB93605C LED 非常灯専用型中天～6φ100 自己点	パナソニック 株式会社	3 か所
	中天井用埋込 LED 非常灯専用形 LEDEM30221M	東芝ライテック 株式会社	
1 9	FA20312CLE1 LED 誘導灯 B 級 BL 片面直付	パナソニック 株式会社	3 か所
	B 級 BL 天壁直付片面誘導灯 FBK-20701-LS17	東芝ライテック 株式会社	
2 0	FK20300 避難口表示板左 B 級 BL・BH 兼用直付用	パナソニック 株式会社	3 か所
	B 級高輝度避難口表示板 ET-20702	東芝ライテック 株式会社	
2 1	FA20312CLE1 LED 誘導灯 B 級 BL 片面直付	パナソニック 株式会社	1 か所
	B 級 BL 天壁直付片面誘導灯 FBK-20701-LS17	東芝ライテック 株式会社	
2 2	FA20306 避難口表示板矢印付左 B 級 BL・BH 兼用	パナソニック 株式会社	1 か所
	B 級高輝度避難口表示板 ET-20704	東芝ライテック 株式会社	
2 3	FP01525C 誘導灯用吊具 丸形 L=250	パナソニック 株式会社	1 か所
	PW-3111N-KAI L=250 V22 TOKUCHU-HIN	東芝ライテック 株式会社	
2 4	FA20322CLE1 LED 誘導灯 B 級 BL 両面直付	パナソニック 株式会社	1 か所
	B 級 BL 天井直付両面誘導灯 FBK-20702-LS17	東芝ライテック 株式会社	
2 5	FK20316 通路表示板左 B 級 BL・BH 兼用 直付用	パナソニック 株式会社	1 か所
	B 級高輝度通路左矢印表示板 ET-207014	東芝ライテック 株式会社	
2 6	FK20317 通路表示板右 B 級 BL・BH 兼用 直付用	パナソニック 株式会社	1 か所
	B 級高輝度通路右矢印表示板 ET-207013	東芝ライテック 株式会社	

27	FA20352CLE1 LED誘導灯 B級 BL 片面天井埋込	パナソニック株式会社	1 か所
	B 級 BL 天井埋込片面誘導灯 FBK-20721-LS17	東芝ライテック株式会社	
28	FK20350 避難口表示板 左 B 級 天井埋込片面	パナソニック株式会社	1 か所
	B 級高輝度避難口表示板 ET-20702	東芝ライテック株式会社	
29	NQ55000J ウィズリモ/高天井ひとセンサ付き兼用送信機器	パナソニック株式会社	1 か所
	防災照明リモコン部品 FRC-1833T	東芝ライテック株式会社	

(照明の現在の仕様)

番号	現在の仕様	メーカー名	個数
1	ADE950186 ダイクロイックハロゲン 100W	コイズミ照明株式会社	5 か所
2	AUG446391 FPL18W-1	コイズミ照明株式会社	6 か所

※上記以外の照明については参考品を参照すること。

5. 施設の下見及び施工図面の確認について

施設内部を確認したい者は、下記期間に下見をすることが出来る。
また、施工図面を確認したいものは、生涯学習課で確認することができる。

・下見日 令和7年5月30日(金)
令和7年6月 2日(月)
令和7年6月 3日(火)

・下見時間 午後1時30分から午後4時

・条 件 希望する者は、必ず事前に連絡し、時間調整をすること。

6. その他注意事項

①選挙等施設をやむを得ず使用しなければならない場合は、作業を中止し、施設の使用に支障がないように、照明を使用できる状態にすること。

②作業を開始する前に、作業期間や作業方法について、施設管理者と相談すること。

③高所作業が必要となる器具があるため、十分留意し入札を行うこと。