

二見文化体育センター照明器具（２階）取替修繕仕様書

１．総則

この仕様書は、五條市教育委員会が令和７年度に実施する下記施設の照明器具取替修繕について必要な事項を定めるものとする。

２．修繕を行う施設

五條市立二見文化体育センター（五條市二見７丁目６番５０）

３．契約期間

契約締結日から令和８年３月３１日（火）まで

４．修繕内容

施設内の蛍光灯等の LED への取替修繕

※材料費（本体及び光源、本体を稼働するために新たに必要となる電気設備等）・工賃（蛍光灯の取り外し、本体等の取り付け等）取り外した本体等の処分費等、取替に係り必要となる一切の費用を含むものとする。

※必要となる本体及び光源については、参考品を参照すること。（同等品可）（参考品）

番号	参考品名	メーカー名	個数
1	XFX459VENLE9 iD5200 埋込 W300RE 昼白色	パナソニック 株式会社	10か所
	LEKR430523RN-LS9 TENQ00 埋込 40 形リニューアル LEER-43002RN-LS9 TENQ00 埋込リニューアル W300 LEEM-40523N-01 TENQ00 バー5200 タイプ N 色	東芝ライテック 株式会社	
2	XDL453VGNLE9 iD 非常灯 40 形 5200 埋込 W300RE	パナソニック 株式会社	2か所
	LEKRJ430524RN-LS9 TENQ00 非常灯埋込リニューアル LEERJ-43003RN-LS9 TENQ00 非常灯埋込リニューアル LEEM-40523N-01 TENQ00 バー5200 タイプ N 色	東芝ライテック 株式会社	

3	LGW85014SF LED 電球 4.3WX1 ブラケット電球色	パナソニック 株式会社	3 か所
	LEDB88920 LED 浴室灯 (ランプ別売) LDA4L-G-E17/S/40W2 LED 電球 ミニクリプトン形	東芝ライテック 株式会社	
4	XFX219VENLE9 iD1600 埋込 W300RE 昼白色	パナソニック 株式会社	3 か所
	LEKR230163N-LD9 TENQ00 埋込 20 形 W300 調光 LEER-23002-LD9 TENQ00 埋込 20 形 W300 調光 LEEM-20163N-01 TENQ00 バー1600 タイプN色	東芝ライテック 株式会社	
5	XDL213VGNLE9 iD 非常灯 20 形 1600 埋込 W300RE	パナソニック 株式会社	2 か所
	LEKRS230164N-LS9 TENQ00 非常灯 20 形埋込 W300 LEERS-23003-LS9 TENQ00 非常灯 20 形埋込 W300 LEEM-20163N-01 TENQ00 バー1600 タイプN色	東芝ライテック 株式会社	
6	FA20312CLE1 LED 誘導灯 B 級 BL 片面直付 FK20316 通路表示板左 B 級 BL・BH 兼用 直付用 FK21747C B 級用壁直付型リニューアルプレート	パナソニック 株式会社	1 か所
	FBK-20701-LS17 B 級 BL 壁直付片面誘導灯 ET-20714 B 級高輝度通路左矢印表示板 FBA-20W3A リニューアルプレート部品	東芝ライテック 株式会社	
7	XND0690JLLE9 和風角型 DL60 形口150 30K	パナソニック 株式会社	1 か所
	LEKD1036420L-LS9 1000 ユニット交換形 DL 和風角形 LEDD-186400M-LS9 ユニット交換形 DL 和風角形口150 LEEU-1003L-03 LED ユニット 30K 広角 Ra83	東芝ライテック 株式会社	

8	LGB85043LE1 LED ブラケット直感 15 形電球色	パナソニック 株式会社	1 か所
	LEDB87007L-LS LED ブラケット	東芝ライテック 株式会社	
9	XFX420AENLE9 iD2500D-W150 昼白色	パナソニック 株式会社	2 か所
	LEKT412253N-LS9 TENQ00 直付 40 形 W120 LEET-41201-LS9 TENQ00 直付 40 形 W120 LEEM-40253N-01 TENQ00 バー2500 タイプ N 色	東芝ライテック 株式会社	
10	XFX429RENLE9 iD2500 埋込 W190RE 昼白色	パナソニック 株式会社	16 か所
	LEKR419253RN-LS9 TENQ00 埋込 40 形リニューアル LEER-41902RN-LS9 TENQ00 埋込リニューアル W190 LEEM-40253N-01 TENQ00 バー2500 タイプ N 色	東芝ライテック 株式会社	
11	XND0659WLLE9 DL60 形φ125 拡散 30K 白	パナソニック 株式会社	2 か所
	LEKD103024L-LS9 1000 ユニット交換形 DL 一般形 LEDD-18004M-LS9 DL601 ユニット交換形 DL 一般形白色φ125 LEEU-1003L-03 LED ユニット 30K 広角 Ra83	東芝ライテック 株式会社	
12	XLGB82802CE1 ブラケット 60 形電球色	パナソニック 株式会社	4 か所
	LEDB85003 LED ブラケット (ランプ別売) LDF4L-HGX/C7/5/2 LED ユニットフラット形 500φ75	東芝ライテック 株式会社	

1 3	FA10303CLE1 LED 誘導灯 C 級壁埋込 FK10318 通路 表示板 (両) C 級 直付用 FK11734C C 級用壁直付型リニューアルプレート	パナソニック 株式会社	1 か所
	FBK-10701-LS17 C 級壁直付片面誘導灯 ET-10715 C 級高輝度通路両矢印表示板	東芝ライテック 株式会社	
1 4	NNFB91625C LED 非常灯専用型定点口150 自己点	パナソニック 株式会社	1 か所
	LEDEM13221M 低天井用埋込 LED 非常灯専用形 V22 TOKUCHU-HIN LEDEMX05015SK口150→φ100RP	東芝ライテック 株式会社	
1 5	XFX429RENLE9 iD2500 埋込 W190RE 昼白色	パナソニック 株式会社	1 4 か所
	LEKR419253RN-LS9 TENQ00 埋込 4 O 形リニューアル LEER-41902RN-LS9 TENQ00 埋込リニューアル W190 LEEM-40253N-01 TENQ00 バー2500 タイプ N 色	東芝ライテック 株式会社	
1 5	XDL423RGNLE9 iD 非常灯 40 形 2500 埋込 W190RE	パナソニック 株式会社	4 か所
	LEKRJ419254RN-LS9 TENQ00 非常灯埋込リニューアル LEERJ-41903RN-LS9 TENQ00 非常灯埋込リニューアル LEEM-40253N-01 TENQ00 バー2500 タイプ N 色	東芝ライテック 株式会社	
1 6	XLGE1001CE1 スポットライト 60 形拡散電球色非調光	パナソニック 株式会社	3 か所
	LEDS88900 (K) LED アウトドアブラケットランプ別売 LDA7L-G-K/60W/2 LED 電球 一般電球形	東芝ライテック 株式会社	

17	FA20312CLE1 LED 誘導灯 B 級 BL 片面直付 FK20317 通路表示板右 B 級 BL・BH 兼用 直付用 FK21747C B 級用壁直付型リニューアルプレート	パナソニック 株式会社	1 か所
	FBK-20701-LS17 B 級 BL 壁直付片面誘導灯 ET-20713 B 級高輝度通路右矢印表示板 FBA-20W3A リニューアルプレート部品	東芝ライテック 株式会社	
18	XND1069WLLE9 DL100 形Φ150 拡散 30K 白	パナソニック 株式会社	21 か所
	LEKD103025L-LS9 1000 ユニット交換形 DL 一般形 LEDD-18005M-LS9 DL1001 ユニット交換形 DL 一般形白色Φ150 LEEU-1003L-03 DL1001 LED ユニット 30K 広角 Ra83	東芝ライテック 株式会社	
19	NNFB93635C LED 非常灯専用型中点～6Φ200 自己点	パナソニック 株式会社	4 か所
	LEDEM30624M 中天井用埋込 LED 非常灯専用形	東芝ライテック 株式会社	

(照明の現在の仕様)

番号	現在の仕様	メーカー名	個数
1	FCL (40+32) w コード吊り 和室	不明	1 か所
2	IL60w 壁付 NL80176 程度 展示コーナー	松下	2 か所

※上記以外の照明については参考品を参照すること。

5. 施設の下見及び施工図面の確認について

施設内部を確認したい者は、下記期間に下見をすることが出来る。

また、施工図面を確認したいものは、生涯学習課で確認することができる。

・下見日 令和7年12月3日(水)
令和7年12月4日(木)
令和7年12月5日(金)

・下見時間 午後1時30分から午後4時

- ・ 条 件 希望される者は、必ず事前に連絡をして時間調整をすること。

6. その他注意事項

- ①選挙等施設をやむを得ず使用しなければならない場合は、作業を中止し、施設の使用に支障がないように、照明を使用できる状態にすること。
- ②作業を開始する前に、作業期間や作業方法について、施設管理者と相談すること。
- ③高所作業が必要となる器具がある場合があるため、十分留意し入札を行うこと。
- ④既設配線について、絶縁不良・追加器具等があった場合は、配線張替等は別途見積りを行うこととする。
- ⑤器具交換について、新旧大きさの違いによる壁補修は簡易補修を行うこととする。
- ⑥撤去器具に対してP C Bの確認を行うこととする。
- ⑦蛍光灯・撤去器具等の処分明細を提出することとする。
- ⑧アスベストについては、みなし対応で行うこととする。
- ⑨積算に当たっては仕様書に提示されている数量で積算することとする。