

北宇智体育館アリーナ照明器具取替修繕仕様書

1. 総則

この仕様書は、五條市教育委員会が令和7年度に実施する下記施設の照明器具取替修繕について必要な事項を定めるものとする。

2. 修繕を行う施設

北宇智体育館（五條市近内町779番地）

3. 契約期間

契約締結日から令和8年3月23日まで。

4. 修繕内容

体育館アリーナの高天井照明器具等のLED高天井照明器具への取替修繕

※材料費（本体及び光源、調光器具、防球ガード、本体を稼働するために新たに必要となる電気設備等）・工賃（本体等の取り付け・取り外し、調整等）取り外した本体等の処分費等、取替に係り必要となる一切の費用を含むものとする。

※必要となる本体及び光源については、参考品を参照すること。（同等品可）

器具光束：42000～45000lm、電圧：100～242V又は、200～242V

配光タイプ：広角

※照明器具と調光器具のメーカーは、同一メーカーで統一すること。

（参考品）

番号	参考品名	メーカー名	個数
1 照明 器具 一式	NYM20255RZ2 LED 高天井電源内蔵型 4000 形広角	パナソニック 株式会社	18 台
	NYK00117 下面ガード		
	NYK00115 側面ガード	東芝ライテック 株式会社	
2 調光 器具	LEDJ-43005N-DX9 かんたん無線 H1KW 高天井器具	パナソニック 株式会社	1 式
	LEDX-20071G 高天井器具 2 灯型下面ガード		
	LEDX-20060G 高天井器具 2 灯型体育館ガード		
	NQ23185K PiPit プラス セパA タイプ直付型		
	NK23062 PiPit プラス セパ専用防球ガード	東芝ライテック 株式会社	
NK23060 PiPit プラス 専用取付金具			
NK23091 PiPit プラス ハンディライコン	東芝ライテック 株式会社		
FRC-1825TSET 器具用部品簡易無線用リモコン			

5. 施設の下見及び施工図面の確認について

施設内部を確認したい者は、下記期間に下見をすることが出来る。

また、施工図面を確認したいものは、生涯学習課で確認することができる。

・ 下 見 日 令和7年10月15日（水）
令和7年10月16日（木）

・ 下見時間 午後1時30分から午後4時

・ 条 件 希望される者は、必ず事前に連絡をして時間調整をすること。

6. その他注意事項

- ①避難所設置等で施設をやむを得ず使用しなければならない場合は、作業を中止し、施設の使用に支障がない状態にすること。
- ②作業を開始する前に、作業期間や作業方法について、生涯学習課及び施設管理者と相談すること。
- ③高所作業の修繕となるため、十分留意し入札を行うこと。
- ④アスベストについてはみなし対応とする。
- ⑤既設配線について絶縁不良があった場合は、配線張替等は別途見積対応とする。
- ⑥器具交換の際に、新旧大きさの違いによる壁補修は簡易補修でも可とする。
- ⑥撤去器具に対してP C Bの確認を行うこと。
- ⑦光源、撤去器具等の処分明細を作成し発注者へ提出すること。