

五條市立二見公民館照明器具取替修繕仕様書

1. 総則

この仕様書は、五條市教育委員会が令和7年度に実施する下記施設の照明器具取替修繕について必要な事項を定めるものとする。

2. 修繕を行う施設

五條市立二見公民館（五條市二見2丁目5番1号）

3. 契約期間

契約締結日から令和8年3月31日（火）まで

4. 修繕内容

施設内の蛍光灯等のLEDへの取替修繕

※材料費（本体及び光源、本体を稼働するために新たに必要となる電気設備等）・工賃（蛍光灯の取り外し、本体等の取り付け等）取り外した本体等の処分費等、取替に係り必要となる一切の費用を含むものとする。

※必要となる本体及び光源については、参考品を参照すること。（同等品可）
（参考品）

番号	参考品名	メーカー名	個数
1	XLX200NENCLE2 iD800i スタイル昼白色	パナソニック 株式会社	2 か所
	TENQ00 直付 20 形 W70 非調光 LEKT207084N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
2	XLX410NENPLE9 iD2000i スタイル昼白色	パナソニック 株式会社	2 か所
	TENQ00 直付 40 形 W70 LEKT407203N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
3	XLX420NENPLE9 iD22500i スタイル昼白色 FSK41020 iD40 形 i スタイル片反射笠反射板	パナソニック 株式会社	2 か所
	TENQ00 直付 40 タイプ片反射笠 LEKT416253N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
4	XLX420DENPLE9 iD2500D-W230 昼白色	パナソニック 株式会社	5 か所
	TENQ00 直付 40 形 W230 LEKT423253N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
5	XLX450DENPLE9 iD5200D-W230 昼白色	パナソニック 株式会社	15 か所
	TENQ00 直付 40 形 W230 LEKT423523N-LS9	東芝ライテック 株式会社	

6	XLX450DENPRC9 iD5200D-W230 昼白色ウィズリモ	パナソニック 株式会社	4 か所
	TENQ00 直付 40 形 W230 簡易無線 LEET-42301N-XD9 TENQ00 バー5200 タイプ N 色 LEEM-40523N-01	東芝ライテック 株式会社	
7	XLX450KENPLE9 iD5200 反射笠付型昼白色	パナソニック 株式会社	14 か所
	TENQ00 直付 40 形反射笠 LEKT415523N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
8	XLX456EENPLE9 iD5200 フリコンパネル昼白色	パナソニック 株式会社	32 か所
	TENQ00 埋込 40 形 W220 LEKR426523N-LS9 システムユニット・フラット・乳白 F-42123	東芝ライテック 株式会社	
9	XLX460SETRC9 iD6900 スリム昼白色ウィズリモ	パナソニック 株式会社	32 か所
	TENQ00 直付 40 形箱形簡易無線 LEET-42501N-XD9 TENQ00 バー6900 タイプ N 色 LEEM-40693N-01 器具用無線部品簡易無線用リモコン FRC-1825TEST	東芝ライテック 株式会社	
10	XLX450ZELPLE9 iD 和風直付ベースライト 5200 1m×2	パナソニック 株式会社	12 か所
	TENQ00 直付 40 形 W230 LEKT423523L-LS9 器具用部品和風カバー白木 LEDX-42310	東芝ライテック 株式会社	
11	XND0657WNLE9 DL60 形φ125 拡散 50K 白	パナソニック 株式会社	19 か所
	1000 ユニット交換形 DL 白色深形 LEKD1033024N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
12	XNW1063WNLE9 軒下 DL100 形φ150 拡散 50K	パナソニック 株式会社	5 か所
	1000 ユニット交換形 DL 軒下用 LEKD103925N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
13	XND1569WNLE9 DL150 形φ150 拡散 50K 白	パナソニック 株式会社	2 か所
	1500 ユニット交換形 DL 一般形 LEKD153025N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
14	NTS62003B 可変配光型 UV100~200 形 30K NTS90101LE9 LED 電源ユニット	パナソニック 株式会社	16 か所
	LED ダウンライト LEDD85034 (K) LED ユニットフラット形 700φ75 LDF6L-WGX/C7/1/2	東芝ライテック 株式会社	
15	XND5561ANLJ9 傾斜天井 DL550 形φ150 50K NNN80005K リニューアル P φ150 器具→φ175 穴	パナソニック 株式会社	12 か所
	一体形 DL6000 傾斜天井φ150 LEKD60751N2-LD9 オプションリニューアルプレート LEDX-250017	東芝ライテック 株式会社	
16	LGB85044LE1 LED ブラケット直管 15 形昼白色	パナソニック 株式会社	1 か所
	LED ブラケット流し元灯 LEDB87005N-LS	東芝ライテック 株式会社	

17	LGW85221B LED ポーチライト ランプ別売 GX53 LLD3020LCB1 LED フラットランプφ70 集光タイプ	パナソニック 株式会社	3 か所
	LED アウトドアブラケットランプ LEDB85906 (K) LED ユニットフラット形 700φ75 LDF6L-WGX/C7/7/2	東芝ライテック 株式会社	
18	XLGE532BLF LED 電球 4.3WX1 エントランスライト	パナソニック 株式会社	1 か所
	LED ガーデンライト・門柱灯ランプ別 LEDG88938 (K) LED 電球 ミニクリプトン形 LDA4L-H-E17/S/40W2 LED ガーデンライト・門柱灯・ポール LPD80408 (K)	東芝ライテック 株式会社	
19	XYG2402NLE9 LED モールライト 250 形球形昼白色	パナソニック 株式会社	3 か所
	LED 街路灯 LEDG-11852N (K)	東芝ライテック 株式会社	
20	NNFB91605C LED 非常灯専用型低天φ100 自己点	パナソニック 株式会社	17 か所
	低天井用埋込 LED 非常灯専用形 LEDEM13221M	東芝ライテック 株式会社	
21	FA20312CLE1 LED 誘導灯 B 級 BL 片面直付	パナソニック 株式会社	4 か所
	B 級 BL 天壁直付片面誘導灯 FBK-20701-LS17	東芝ライテック 株式会社	
22	FK20300 避難口表示板左 B 級 BL・BH 兼用直付用	パナソニック 株式会社	4 か所
	B 級高輝度通路左矢印表示板 ET-20714	東芝ライテック 株式会社	
23	FA20312CLE1 LED 誘導灯 B 級 BL 片面直付	パナソニック 株式会社	4 か所
	B 級 BL 天壁直付片面誘導灯 FBK-20701-LS17	東芝ライテック 株式会社	
24	FK20316 通路表示板左 B 級 BL・BH 兼用直付用	パナソニック 株式会社	2 か所
	B 級高輝度通路左矢印表示板 ET-20714	東芝ライテック 株式会社	
25	FK20317 通路表示板右 B 級 BL・BH 兼用直付用	パナソニック 株式会社	2 か所
	B 級高輝度通路右矢印表示板 ET-20713	東芝ライテック 株式会社	
26	NQ55000J ウィズリモ／高天井ひとセンサ付兼用送信機	パナソニック 株式会社	1 か所
	防災照明リモコン部品 FRC-1833T	東芝ライテック 株式会社	

5. 施設の下見及び施工図面の確認について

施設内部を確認したい者は、下記期間に下見をすることが出来る。
また、施工図面を確認したいものは、生涯学習課で確認することができる。

- ・ 下 見 日 令和7年8月22日（金）
令和7年8月25日（月）
令和7年8月26日（火）

- ・ 下見時間 午後1時30分から午後4時

- ・ 条 件 希望される者は、必ず事前に連絡をして時間調整をすること。

6. その他注意事項

- ①選挙等施設をやむを得ず使用しなければならない場合は、作業を中止し、施設の使用に支障がないように、照明を使用できる状態にすること。
- ②作業を開始する前に、作業期間や作業方法について、施設管理者と相談すること。
- ③高所作業が必要となる器具があるため、十分留意し入札を行うこと。
- ④既設配線について、絶縁不良があった場合は、配線張替等は別途見積りを行うこととする。
- ⑤器具交換について、新旧大きさの違いによる壁補修は簡易補修を行うこととする。
- ⑥撤去器具に対してPCBの確認を行うこととする。
- ⑦蛍光灯・撤去器具等の処分明細を提出することとする。
- ⑧アスベストについては、みなし対応で行うこととする。