

五條市立野原公民館照明器具取替修繕仕様書

1. 総則

この仕様書は、五條市教育委員会が令和7年度に実施する下記施設の照明器具取替修繕について必要な事項を定めるものとする。

2. 修繕を行う施設

五條市立野原公民館（五條市野原西3丁目4番3号）

3. 契約期間

契約締結日から令和8年3月31日（火）まで

4. 修繕内容

施設内の蛍光灯等のLEDへの取替修繕

※材料費（本体及び光源、本体を稼働するために新たに必要となる電気設備等）・工賃（蛍光灯の取り外し、本体等の取り付け等）取り外した本体等の処分費等、取替に係り必要となる一切の費用を含むものとする。

※必要となる本体及び光源については、参考品を参照すること。（同等品可）
（参考品）

番号	参考品名	メーカー名	個数
1	XLX800DENCLE2 iD10000D-W230 昼白色	パナソニック 株式会社	2 か所
	TENQ00 直付 110 形 W230 LEKT823103N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
2	XLX450DENPRC9 iD5200D-W230 昼白ウィズリモ	パナソニック 株式会社	19 か所
	TENQ00 直付 40W230 簡易無線 LEET-42301N-XD9 TENQ00 バー5200 タイプ N 色 LEEM-40523N-01	東芝ライテック 株式会社	
3	XLG452DGNCLE9 iD 非常灯 5200D230N 高出力	パナソニック 株式会社	4 か所
	TENQ00 直付非常灯 40 形直付 W230 LEKTS423524N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
4	XLX850AENPLE9 iD5000D-W150 昼白色	パナソニック 株式会社	32 か所
	TENQ00 直付 110 形 W120 LEKT812503N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
5	XLX410AENPLE9 iD2000D-W150 昼白色	パナソニック 株式会社	31 か所
	TENQ00 直付 40 形 W120 LEKT412203N-LS9	東芝ライテック 株式会社	

6	XLG412AGNJLE9 iD 非常灯 2000D150N 高出力	パナソニック 株式会社	4 か所
	TENQ00 非常灯 40 形直付 W120 LEKTS412204N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
7	XLX200AENCLE9 iD800D-W150 昼白色	パナソニック 株式会社	7 か所
	TENQ00 直付 20 形 W120 非調光 LEKT212084N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
8	XLW202AENZLE9 iD800 D150 防湿防雨 昼白色	パナソニック 株式会社	1 か所
	TENQ00 直付 20 形 W120 防水 LEKTW212084N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
9	XLX450VENTRC9 iD5200 埋込 W300 昼白ウィズリモ	パナソニック 株式会社	1 か所
	TENQ00 埋込 40W300 簡易無線 LEER-43002N-XD9 TENQ00 バー5200 タイプ N 色 LEEM-40523N-01 器具用無線部品簡易無線用リモコン FRC-1825TEST	東芝ライテック 株式会社	
10	NNCF22115LE9 一体型階段灯 20 形低光束 30 分 NT ミドル	パナソニック 株式会社	2 か所
	20 形人感電池内蔵階段灯 LEKSS24163NY-LD 電池内蔵階段灯ブラケット用文字 MOJIN-V	東芝ライテック 株式会社	
11	XND1069WNLE9 DL100 形φ150 拡散 50K 白	パナソニック 株式会社	24 か所
	1000 ユニット交換形 DL 一般形 LEKD103025N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
12	XND0669WLLE9 DL60 形φ150 拡散 30K 白	パナソニック 株式会社	9 か所
	ユニットフラット DLφ125 LEDD-05001 LED ユニットフラット形 500φ75 LDF4L-HGX/C7/5/2 オプションリニューアルプレート LEDX-04015→φ150	東芝ライテック 株式会社	
13	XNW1063WLLE9 軒下 DL100 形φ150 拡散 30K	パナソニック 株式会社	3 か所
	1000 ユニット交換形 DL 軒下用 LEKD103925L-LS9	東芝ライテック 株式会社	
14	LGB85032LE1 LED ブラケット直管 20 形昼白色	パナソニック 株式会社	2 か所
	LED ブラケット流し元灯 LEDB87005L-03	東芝ライテック 株式会社	
15	NNFW21800KLE9 LED20 形ウォール防雨防湿昼白定格出力	パナソニック 株式会社	2 か所
	LED 器具防水ブラケット低光束 LEDB-20940N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
16	LGB15126K LED ペンダント 40 形電球色	パナソニック 株式会社	2 か所
	LED 小形ペンダント LEDP88017 LED 電球 一般電球形 LDA8L-G/60W/2	東芝ライテック 株式会社	

17	XYG2402NLE9 LED モールライト 250 形球形昼白色	パナソニック 株式会社	3 か所
	LED 街路灯 LEDG-11852N(K)	東芝ライテック 株式会社	
18	NNFB93005C LED 非常灯専用型中天～6 直付自己点	パナソニック 株式会社	15 か所
	中天井用直付 LED 非常灯専用形 LEDEM30821M	東芝ライテック 株式会社	
19	NNFB91615C LED 非常灯専用型低天φ150 自己点	パナソニック 株式会社	8 か所
	低天井用埋込 LED 非常灯専用形 LEDEM13621M	東芝ライテック 株式会社	
20	FA20312CLE1 LED 誘導灯 B 級 BL 片面直付	パナソニック 株式会社	5 か所
	B 級 BL 天壁直付片面誘導灯 FBK-20701-LS17	東芝ライテック 株式会社	
21	FK20300 避難口表示板左 B 級 BL・BH 兼用直付用	パナソニック 株式会社	5 か所
	B 級高輝度避難口表示板 ET-20702	東芝ライテック 株式会社	
22	FK21727C B 級用天井直付型リニューアルプレート	パナソニック 株式会社	5 か所
	リニューアルプレート部品 FA-20W3A	東芝ライテック 株式会社	
23	FA20312CLE1 LED 誘導灯 B 級 BL 片面直付	パナソニック 株式会社	1 か所
	B 級 BL 天壁直付片面誘導灯 FBK-20701-LS17	東芝ライテック 株式会社	
24	FK20300 避難口表示板左 B 級 BL・BH 兼用直付用	パナソニック 株式会社	1 か所
	B 級高輝度避難口表示板 ET-20702	東芝ライテック 株式会社	
25	FP22350C 誘導灯用吊具 フナ型 L=500	パナソニック 株式会社	1 か所
	リニューアル吊装置部品 PW-5170NR	東芝ライテック 株式会社	
26	NQ55000J ウィズリモ／高天井ひとセンサ付兼用送信機	パナソニック 株式会社	1 か所
	防災照明リモコン部品 FRC-1833T	東芝ライテック 株式会社	

5. 施設の下見及び施工図面の確認について

施設内部を確認したい者は、下記期間に下見をすることが出来る。
また、施工図面を確認したいものは、生涯学習課で確認することができる。

・ 下 見 日 令和 7 年 8 月 2 2 日（金）
令和 7 年 8 月 2 5 日（月）
令和 7 年 8 月 2 6 日（火）

・ 下見時間 午後 1 時 3 0 分から午後 4 時

・ 条 件 希望される者は、必ず事前に連絡をして時間調整をすること。

6. その他注意事項

- ①選挙等施設をやむを得ず使用しなければならない場合は、作業を中止し、施設の使用に支障がないように、照明を使用できる状態にすること。
- ②作業を開始する前に、作業期間や作業方法について、施設管理者と相談すること。
- ③高所作業が必要となる器具があるため、十分留意し入札を行うこと。
- ④既設配線について、絶縁不良があった場合は、配線張替等は別途見積りを行うこととする。
- ⑤器具交換について、新旧大きさの違いによる壁補修は簡易補修を行うこととする。
- ⑥撤去器具に対して P C B の確認を行うこととする。
- ⑦蛍光灯・撤去器具等の処分明細を提出することとする。
- ⑧アスベストについては、みなし対応で行うこととする。