

五條市立宇智公民館照明器具取替修繕仕様書

1. 総則

この仕様書は、五條市教育委員会が令和7年度に実施する下記施設の照明器具取替修繕について必要な事項を定めるものとする。

2. 修繕を行う施設

五條市立宇智公民館（五條市今井3丁目3番48号）

3. 契約期間

契約締結日から令和8年3月31日（火）まで

4. 修繕内容

施設内の蛍光灯等のLEDへの取替修繕

※材料費（本体及び光源、本体を稼働するために新たに必要となる電気設備等）・工賃（蛍光灯の取り外し、本体等の取り付け等）取り外した本体等の処分費等、取替に係り必要となる一切の費用を含むものとする。

※必要となる本体及び光源については、参考品を参照すること。（同等品可）（参考品）

番号	参考品名	メーカー名	個数
1	XLX410AENPLE9 iD2000-W150 昼白色	パナソニック 株式会社	4 か所
	TENQ00 直付 40 形 W120 LEKT412203N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
2	XLX460UENTRC9 iD6900 埋込 W220 昼白ウィズリモ	パナソニック 株式会社	31 か所
	TTENQ00 埋込 40W220 簡易無線 LEER-42202N-XD9 TENQ00 バー6900 タイプN色 LEEM-40693N-01 器具用部品簡易無線用リモコン FRC-1825TEST	東芝ライテック 株式会社	
3	XLX460ZENPLE9 iD 和風直付ベースライト 6900 1m×1	パナソニック 株式会社	10 か所
	TENQ00 直付 40 形 W230 LEKT423693L-LS9 器具用部品和風カバー白木黒塗装 LEDX-42311	東芝ライテック 株式会社	
4	XLX200NENCLE9 iD800i スタイル昼白色	パナソニック 株式会社	1 か所
	TENQ00 直付 20 形 W70 非調光 LEKT207084N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
5	XLX461BSNTLE9 iD6900 埋込黑板灯集光昼白色 FSK41999 連結金具	パナソニック 株式会社	4 か所
	TENQ00 埋込 40 形黑板灯 LEKR414693N-LS9	東芝ライテック 株式会社	

6	XL584PFVJLA9 LED 口 600 埋込乳白パネル昼白色	パナソニック 株式会社	8 か所
	ベースライト埋込口600 乳白 LEKR760101FN-LD9	東芝ライテック 株式会社	
7	XL553PFVKLE9 LED口275 埋込乳白パネル昼白色	パナソニック 株式会社	29 か所
	ベースライト埋込口275 乳白 LEKR727301FN-LD9	東芝ライテック 株式会社	
8	NNF82600CLT9 LED φ 600 埋込丸型乳白パネル昼白色	パナソニック 株式会社	5 か所
	TENQ00 埋込丸形 φ 600N 色 LEKR660701FN-LD9	東芝ライテック 株式会社	
9	XND0639WNLE9 DL60 形 φ 100 拡散 50K 白	パナソニック 株式会社	26 か所
	一体形 DL500 一般形白色 φ 100 LEKD05031MN-LS9	東芝ライテック 株式会社	
10	XND1569WNLE9 DL150 形 φ 150 拡散 50K 白	パナソニック 株式会社	40 か所
	1500 ユニット交換形 DL 一般形 LEKD153025N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
11	XNW1563WNLE9 軒下 DL150 形 φ 150 拡散 50K	パナソニック 株式会社	7 か所
	1500 ユニット交換形 DL 軒下用 LEKD153925N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
12	XND0690JLLE9 和風角型 DL60 形口 150 30K	パナソニック 株式会社	7 か所
	1000 ユニット交換形 DL 和風角形 LEKD1036420L-LS9	東芝ライテック 株式会社	
13	NTS01004WLE1 可変配光型 SP100 形 27K	パナソニック 株式会社	4 か所
	LED スポットライト LEDS88007R LED 電球 ミニクリプトン形 LDA6L-H-E17/S/60W2	東芝ライテック 株式会社	
14	LGB52095LE1 LED キッチンライト直管 20 形昼白色	パナソニック 株式会社	1 か所
	LED 流し元灯 LEDB83124 電源内蔵 LED ランプ LDM20SSN/10/10-01	東芝ライテック 株式会社	
15	LGB85033LE1 LED ブラケット直管 20 形電球色	パナソニック 株式会社	8 か所
	LED ブラケット流し元灯 LEDB87005N-LS	東芝ライテック 株式会社	
16	XLGE8032CE1 ポーチライト 60 形拡散電球色非調光	パナソニック 株式会社	3 か所
	LED アウトドアブラケットランプ LEDB85906 (S) LED ユニットフラット形 500 φ 75 LDF4L-HGX/C7/5/2	東芝ライテック 株式会社	

17	NNY20333LE1 LED 防犯灯 10VA 明るさセンサなし	パナソニック 株式会社	1 か所
	7VA 昼白色センサ無 LED 防犯灯 LEDK-78928N-LS1 LED 部品角度可変金具 FK-75N	東芝ライテック 株式会社	
18	LGWC85076W LED 電球 4.3WX1 ポーチライト電球色	パナソニック 株式会社	2 か所
	LED アウトドアブラケット LEDB88931Y LED 電球 ミニクリプトン形 LDA4L-H-E17/S/40W2	東芝ライテック 株式会社	
19	XYG2402NLE9 LED モールライト 250 形球形昼白色	パナソニック 株式会社	3 か所
	LED 街路灯 LEDG-11852N (K)	東芝ライテック 株式会社	
20	NNFB90605K LED 非常灯専用型小空間φ100 自己点	パナソニック 株式会社	1 か所
	低天井用埋込 LED 非常灯専用形 LEDEM09221M	東芝ライテック 株式会社	
21	NNFB91605C LED 非常灯専用型低天φ100 自己点	パナソニック 株式会社	6 か所
	低天井用埋込 LED 非常灯専用形 LEDEM13221M	東芝ライテック 株式会社	
22	NNFB93605C LED 非常灯専用型中天～6φ100 自己点	パナソニック 株式会社	3 か所
	中天井用埋込 LED 非常灯専用形 LEDEM30221M	東芝ライテック 株式会社	
23	FA20312CLE1 LED 誘導灯 B 級 BL 片面直付	パナソニック 株式会社	5 か所
	B 級 BL 天壁直付片面誘導灯 FBK-20701-LS17	東芝ライテック 株式会社	
24	FK20300 避難口表示板左 B 級 BL・BH 兼用直付用	パナソニック 株式会社	5 か所
	B 級高輝度避難口表示板 ET-20702	東芝ライテック 株式会社	
25	FK21727C B 級用天井直付型リニューアルプレート	パナソニック 株式会社	5 か所
	リニューアルプレート部品 FA-20W3A	東芝ライテック 株式会社	
26	FA20312CLE1 LED 誘導灯 B 級 BL 片面直付	パナソニック 株式会社	2 か所
	B 級 BL 天壁直付片面誘導灯 FBK-20701-LS17	東芝ライテック 株式会社	
27	FK20300 避難口表示板左 B 級 BL・BH 兼用直付	パナソニック 株式会社	2 か所
	B 級高輝度避難口表示板 ET-20702	東芝ライテック 株式会社	

28	FK21747C B 級用壁直付型リニューアルプレート	パナソニック 株式会社	2 か所
	リニューアルプレート部品 FBA-20W3A	東芝ライテック 株式会社	
29	FK20322CLE1 LED 誘導灯 B 級 BL 両面直付	パナソニック 株式会社	1 か所
	B 級 BL 天井直付両面誘導灯 FBK-20702-LS17	東芝ライテック 株式会社	
30	FK20300 避難口表示板左 B 級 BL・BH 兼用直付用	パナソニック 株式会社	1 か所
	B 級高輝度避難口表示板 ET-20701	東芝ライテック 株式会社	
31	FK20305 避難口表示板右 B 級 BL・BH 兼用直付用	パナソニック 株式会社	1 か所
	B 級高輝度避難口表示板 ET-20702	東芝ライテック 株式会社	
32	FK21727C B 級用天井直付型リニューアルプレート	パナソニック 株式会社	1 か所
	リニューアルプレート部品 FA-20W3A	東芝ライテック 株式会社	
33	NQ55000J ウィズリモ／高天井ひとセンサ付兼用送信機	パナソニック 株式会社	1 か所
	防災照明リモコン部品 FRC-1833T	東芝ライテック 株式会社	

5. 施設の下見及び施工図面の確認について

施設内部を確認したい者は、下記期間に下見をすることが出来る。
また、施工図面を確認したいものは、生涯学習課で確認することができる。

・下見日 令和7年8月22日（金）
令和7年8月25日（月）
令和7年8月26日（火）

・下見時間 午後1時30分から午後4時

・条 件 希望される者は、必ず事前に連絡をして時間調整をすること。

6. その他注意事項

①選挙等施設をやむを得ず使用しなければならない場合は、作業を中止し、施設の使用に支障がないように、照明を使用できる状態にすること。

②作業を開始する前に、作業期間や作業方法について、施設管理者と相談すること。

③高所作業が必要となる器具があるため、十分留意し入札を行うこと。

- ④既設配線について、絶縁不良があった場合は、配線張替等は別途見積りを行うこととする。
- ⑤器具交換について、新旧大きさの違いによる壁補修は簡易補修を行うこととする。
- ⑥撤去器具に対してP C Bの確認を行うこととする。
- ⑦蛍光灯・撤去器具等の処分明細を提出することとする。
- ⑧アスベストについては、みなし対応で行うこととする。