

# 五條市立阪合部公民館照明器具取替修繕仕様書

## 1. 総則

この仕様書は、五條市教育委員会が令和7年度に実施する下記施設の照明器具取替修繕について必要な事項を定めるものとする。

## 2. 修繕を行う施設

五條市立阪合部公民館（五條市中町3 1番地）

## 3. 契約期間

契約締結日から令和8年3月31日（火）まで

## 4. 修繕内容

施設内の蛍光灯等のLEDへの取替修繕

※材料費（本体及び光源、本体を稼働するために新たに必要となる電気設備等）・工賃（蛍光灯の取り外し、本体等の取り付け等）取り外した本体等の処分費等、取替に係り必要となる一切の費用を含むものとする。

※必要となる本体及び光源については、参考品を参照すること。（同等品可）  
（参考品）

番号	参考品名	メーカー名	個数
1	XLX460TENTLE9 iD6900 埋込薄型昼白色	パナソニック 株式会社	2 か所
	TENQ00 埋込 40 形 C チャン回避 LRS3CC-4-65	東芝ライテック 株式会社	
2	XLX450VENTRC9 iD5200 埋込 W300 昼白ウィズリモ	パナソニック 株式会社	18 か所
	TENQ00 直付 40W300 簡易無線 LEER-43002N-XD9 TENQ00 バー5200 タイプ N 色 LEEM-40523N-01 器具用部品簡易無線用リモコン FRC-1825TEST	東芝ライテック 株式会社	
3	XLX450UENTLE9 iD5200 埋込 W220 昼白色	パナソニック 株式会社	6 か所
	TENQ00 埋込 40 形 W220 LEKR422523N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
4	XLX450UKNTLE9 iD5200 埋込 W220 マルコン昼白色	パナソニック 株式会社	21 か所
	TENQ00 埋込 40 形 W220 LEER-42202-LS9 TENQ00 バーグレア 5200 タイプ N 色 LEEM-40523N-DG	東芝ライテック 株式会社	
5	XLX450TENTLE9 iD5200 埋込薄型昼白色	パナソニック 株式会社	3 か所
	TENQ00 埋込 40 形 C チャン回避 LEKR423523N-LS9	東芝ライテック 株式会社	

6	XLX430PNNTLE9 iD3200 埋込 W150 人 S 昼白色	パナソニック 株式会社	29 か所
	TENQ00 埋込 40 形 W150 センサ LEKR415323YN-LD9	東芝ライテック 株式会社	
7	XLX420AENPLE9 iD2500D-W150 昼白色	パナソニック 株式会社	1 か所
	TENQ00 直付 40 形 W120 LEKT412253N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
8	XLX420BSNTLE9 iD2500 黒板灯集光昼白色	パナソニック 株式会社	4 か所
	TENQ00 直付 40 形黒板灯 LEKT414253N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
9	XLX421BSNTLE9 iD2500 埋込黒板灯集光昼白色	パナソニック 株式会社	5 か所
	TENQ00 埋込 40 形黒板灯 LEKR414253N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
10	XND1569SNLE9 DL150 形φ150 拡散 50K 銀	パナソニック 株式会社	2 か所
	1500 ユニット交換形 DL 銀色鏡面 LEKD153025NV-LS9	東芝ライテック 株式会社	
11	LGB85030LE1 LED ブラケット直管 20 形昼白色	パナソニック 株式会社	17 か所
	LED ブラケット流し元灯 LEDB87005N-LS	東芝ライテック 株式会社	
12	LGW80270LE1 LED ポーチライト 60 形電球色	パナソニック 株式会社	2 か所
	LED アウトドアブラケットランプ LEDB88932 LED 電球 ミニクリプトン形 LDA6L-G-E17/S/60W2	東芝ライテック 株式会社	
13	XYG2402NLE9 LED モールライト 250 形球形昼白色 NYK20019 LED モールライト用オプション遮光板	パナソニック 株式会社	2 か所
	LED 街路灯 LEDG-11852N (K) 遮光カバー V42 TOKUCHU-HIN	東芝ライテック 株式会社	
14	NQ55000J ウィズリモ／高天井ひとセンサ付兼用送信機	パナソニック 株式会社	1 か所
	器具用部品簡易無線用リモコン部品 FRC-1833T	東芝ライテック 株式会社	

5. 施設の下見及び施工図面の確認について

施設内部を確認したい者は、下記期間に下見をすることが出来る。  
また、施工図面を確認したいものは、生涯学習課で確認することができる。

- ・ 下 見 日 令和7年9月30日（火）  
                  令和7年10月1日（水）  
                  令和7年10月2日（木）
- ・ 下見時間 午後1時30分から午後4時
- ・ 条 件 希望される者は、必ず事前に連絡をして時間調整をすること。

6. その他注意事項

- ①選挙等施設をやむを得ず使用しなければならない場合は、作業を中止し、施設の使用に支障がないように、照明を使用できる状態にすること。
- ②作業を開始する前に、作業期間や作業方法について、施設管理者と相談すること。
- ③高所作業が必要となる器具があるため、十分留意し入札を行うこと。
- ④既設配線について、絶縁不良があった場合は、配線張替等は別途見積りを行うこととする。
- ⑤器具交換について、新旧大きさの違いによる壁補修は簡易補修を行うこととする。
- ⑥撤去器具に対してPCBの確認を行うこととする。
- ⑦蛍光灯・撤去器具等の処分明細を提出することとする。
- ⑧アスベストについては、みなし対応で行うこととする。
- ⑨積算に当たっては仕様書に提示されている数量で積算することとする。