

五條市立北宇智公民館照明器具取替修繕仕様書

1. 総則

この仕様書は、五條市教育委員会が令和7年度に実施する下記施設の照明器具取替修繕について必要な事項を定めるものとする。

2. 修繕を行う施設

五條市立北宇智公民館（五條市近内町735番地）

3. 契約期間

契約締結日から令和8年3月31日（火）まで

4. 修繕内容

施設内の蛍光灯等のLEDへの取替修繕

※材料費（本体及び光源、本体を稼働するために新たに必要となる電気設備等）・工賃（蛍光灯の取り外し、本体等の取り付け等）取り外した本体等の処分費等、取替に係り必要となる一切の費用を含むものとする。

※必要となる本体及び光源については、参考品を参照すること。（同等品可）
（参考品）

番号	参考品名	メーカー名	個数
1	XLX800ENCLE2 iD10000D-W230 昼白色	パナソニック 株式会社	4 か所
	TENQ00 直付 110 形 W230 LEKT823103N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
2	XLX450DENPRC9 iD5200D-W230 昼白ウィズリモ	パナソニック 株式会社	19 か所
	TENQ00 直付 40W230 簡易無線 LEET-42301N-XD9 TENQ00 バー5200 タイプ N 色 LEEM-40523N-01	東芝ライテック 株式会社	
3	XLX440DENULE9 iD4000D-W230 昼白色	パナソニック 株式会社	1 か所
	TENQ00 直付 40 形 W230 LEKT423403N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
4	XLX430DENPRC9 iD3200D-W230 昼白色ウィズリモ	パナソニック 株式会社	4 か所
	TENQ00 直付 40W230 簡易無線 LEET-42301N-XD9 TENQ00 バー3200 タイプ N 色 LEEM-40323N-01	東芝ライテック 株式会社	
5	XLX410AENPLE9 iD2000D-W150 昼白色	パナソニック 株式会社	3 か所
	TENQ00 直付 40 形 W120 LEKT412203N-LS9	東芝ライテック 株式会社	

6	XLX200AENCLE9 iD800D-W150 昼白色	パナソニック 株式会社	2 か所
	TENQ00 直付 20 形 W120 非調光 LEKT212084N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
7	XLW442DENZLE9 iD4000 D230 防湿防雨 昼白色	パナソニック 株式会社	6 か所
	TENQ00 直付 40 形 W230 防水 LEKTW423404N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
8	XND0669WNLE9 DL60 形φ150 拡散 50K 白	パナソニック 株式会社	2 か所
	ユニットフラット DLφ LEDD-03001 LED ユニットフラット形 700φ75 LDF6N-HGX/C7/7/2 オプションリニューアルプレート LEDX-05015	東芝ライテック 株式会社	
9	LRD1203NLE1 軒下ダウンライト 60 形拡散昼白色	パナソニック 株式会社	2 か所
	LED ダウンライト SB 高気密φ150 LEDD87052N(W)-LS	東芝ライテック 株式会社	
10	LRD1200NLE1 軒下ダウンライト 60 形拡散昼白色	パナソニック 株式会社	4 か所
	LED ダウンライト SB 高気密φ125 LEDD87051N(W)-LS	東芝ライテック 株式会社	
11	LGC35831 シーリングライト 8 畳用調色	パナソニック 株式会社	1 か所
	LED シーリングライト LEDH8106B01-LC	東芝ライテック 株式会社	
12	LGB85031LE1 LED ブラケット直管 20 形昼白色	パナソニック 株式会社	2 か所
	LED 流し元灯 LEDB83123 電気内蔵 LED ランプ LDM20SSN/10/10-01	東芝ライテック 株式会社	
13	XLGB82802CE1 ブラケット 60 形電球色	パナソニック 株式会社	2 か所
	LED ブラケット LEDB85003 LED ユニットフラット形 500φ75 LDF4L-HGX/C7/5/2	東芝ライテック 株式会社	
14	NNFW21800KLE9 LED20 形ウォール防雨防湿昼白定格出力	パナソニック 株式会社	1 か所
	LED 器具防水ブラケット LEKBW209081N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
15	XYG2402NLE9 LED モールライト 250 形球形昼白色	パナソニック 株式会社	2 か所
	LED 街路灯 LEDG-11852N(K)	東芝ライテック 株式会社	
16	NNFB91605C LED 非常灯専用型低天φ100 自己点	パナソニック 株式会社	1 か所
	低天井用埋込 LED 非常灯専用形 LEDEM13221M	東芝ライテック 株式会社	

17	FA20312CLE1 LED 誘導灯 B 級 BL 片面直付	パナソニック 株式会社	3 か所
	B 級 BL 天壁直付片面誘導灯 FBK-20701-LS17	東芝ライテック 株式会社	
18	FK20300 避難口表示板左 B 級 BL・BH 兼用直付用	パナソニック 株式会社	3 か所
	B 級高輝度避難口表示板 ET-20702	東芝ライテック 株式会社	
19	FK21727C B 級用天井直付型リニューアルプレート	パナソニック 株式会社	3 か所
	リニューアルプレート部品 FA-10W3A	東芝ライテック 株式会社	
20	NQ55000J ウィズリモ／高天井ひとセンサ付兼用送信機	パナソニック 株式会社	1 か所
	防災照明リモコン部品 FRC-1833T	東芝ライテック 株式会社	

(照明の現在の仕様)

番号	現在の仕様	設置場所	個数
1	FCL40+30W	和室北側部分	2 か所

5. 施設の下見及び施工図面の確認について

施設内部を確認したい者は、下記期間に下見をすることが出来る。
また、施工図面を確認したいものは、生涯学習課で確認することができる。

・下見日 令和7年9月30日(火)
令和7年10月1日(水)
令和7年10月2日(木)

・下見時間 午後1時30分から午後4時

・条 件 希望される者は、必ず事前に連絡をして時間調整をすること。

6. その他注意事項

①選挙等施設をやむを得ず使用しなければならない場合は、作業を中止し、施設の使用に支障がないように、照明を使用できる状態にすること。

②作業を開始する前に、作業期間や作業方法について、施設管理者と相談すること。

③高所作業が必要となる器具があるため、十分留意し入札を行うこと。

④既設配線について、絶縁不良があった場合は、配線張替等は別途見積りを行うこととする。

- ⑤器具交換について、新旧大きさの違いによる壁補修は簡易補修を行うこととする。
- ⑥撤去器具に対してP C Bの確認を行うこととする。
- ⑦蛍光灯・撤去器具等の処分明細を提出することとする。
- ⑧アスベストについては、みなし対応で行うこととする。
- ⑨積算に当たっては仕様書に提示されている数量で積算することとする。