

五條市立集会所照明器具取替修繕仕様書

1. 総則

この仕様書は、五條市教育委員会が令和8年度に実施する下記施設の照明器具取替修繕について必要な事項を定めるものとする。

2. 修繕を行う施設

野原東第1会館（五條市野原東2丁目2番8号）
野原東第2会館（五條市野原東1丁目8番17号）
南垣内会館（五條市今井2丁目2番50号）
東田中会館（五條市五條2丁目9番18号）

3. 契約期間

契約締結日から令和9年3月31日（水）まで

4. 修繕内容

施設内の蛍光灯等のLEDへの取替修繕

※材料費（本体及び光源、本体を稼働するために新たに必要となる電気設備等）・工賃（蛍光灯の取り外し、本体等の取り付け等）取り外した本体等の処分費等、取替に係り必要となる一切の費用を含むものとする。

※必要となる本体及び光源については、参考品を参照すること。（同等品可）（参考品）

①野原東第1会館

番号	参考品名	メーカー名	個数
1	XLGE5006CE1 シーリングライト60形拡散昼白色	パナソニック 株式会社	3か所
	LEDG85901(軒下シーリングライト) LDF4N-HGX/C7/5/2（別売りランプ昼白色）	東芝ライテック 株式会社	
2	XFX210DENLE9 iD1600D-W230昼白色	パナソニック 株式会社	13か所
	LEKT223163N-LD9	東芝ライテック 株式会社	
3	XFX200AENLE9 iD800D-W150昼白色	パナソニック 株式会社	8か所
	LEKT212084N-LS9 ※少し短い	東芝ライテック 株式会社	
4	LGB85038LE1 LEDブラケット直管20形昼白色	パナソニック 株式会社	1か所
	LEDB87006N-LS（流し元灯） ※少し短い	東芝ライテック 株式会社	

5	LGB51653LE1 ダウンシーリング 60 形拡散昼白色	パナソニック 株式会社	2 か所
	LEDG87002N-LS ※少し大きい	東芝ライテック 株式会社	
6	LGB85040LE1 LED ブラケット直管 15 形昼白色	パナソニック 株式会社	1 か所
	LEDB83132 (流し元灯) LDM15SS・N/8/7-01 (別売りランプ昼白色)	東芝ライテック 株式会社	
7	XL573PFVKLA9 LED □ 450 埋込乳白パネル昼白色	パナソニック 株式会社	3 か所
	LEKR745651FN-XD9	東芝ライテック 株式会社	
8	FA10312CLE1 LED 誘導灯 C 級片面直付	パナソニック 株式会社	1 か所
	FBK-10701-LS17 (天井・壁直付)	東芝ライテック 株式会社	
9	FK10300 避難口 表示板 (左) C 級 直付用	パナソニック 株式会社	1 か所
	ET-10702	東芝ライテック 株式会社	
10	FK11727C C 級用天井直付型リニューアルプレート	パナソニック 株式会社	1 か所
	FA-10W3A	東芝ライテック 株式会社	

②野原東第 2 会館

番号	参考品名	メーカー名	個数
1	XFX200AENLE9 i D 800 D-W 150 昼白色	パナソニック 株式会社	5 か所
	LEKT212084N-LS9 ※少し短い	東芝ライテック 株式会社	
2	XFX210DENLE9 i D 1600 D-W 230 昼白色	パナソニック 株式会社	14 か所
	LEKT223163N-LD9	東芝ライテック 株式会社	
3	LGW80405LE1 LED ポーチライト 40 形電球色	パナソニック 株式会社	1 か所
	LEDB88931 LDA4L-H-E17/S/40W2 (別売りランプ)	東芝ライテック 株式会社	
4	XL663PFVJLA9 LED □ 400 直付乳白パネル昼白色	パナソニック 株式会社	1 か所
	LEKT40P032N-LD9 (FHP23 形 4 灯相当)	東芝ライテック 株式会社	

5	LGB85037LE1 LEDブラケット直管20形昼白色	パナソニック 株式会社	1 か所
	LEDB87006N-LS (流し元灯) ※少し短い	東芝ライテック 株式会社	
6	XND0669WNLE9 DL60形Φ150拡散50K白	パナソニック 株式会社	10 か所
	LEDD87052N(W)-LS ※少し暗い	東芝ライテック 株式会社	
7	LGB51653LE1 ダウンシーリング60形拡散昼白色	パナソニック 株式会社	1 か所
	LEDG87002N-LS ※少し大きい	東芝ライテック 株式会社	
8	XFX460VENLE9 iD6900埋込W300昼白色	パナソニック 株式会社	2 か所
	LEKR430693N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
9	FTE990SK 特注リニューアルP	パナソニック 株式会社	2 か所
	リニューアルプレート特注	東芝ライテック 株式会社	

③南垣内会館

番号	参考品名	メーカー名	個数
1	XLX410AENPLE9	パナソニック 株式会社	3 か所
	TENQ00 直付 40 形 W120 LEKT412203N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
2	XLX450DENPRC9	パナソニック 株式会社	7 か所
	TENQ00 直付 40 形 W230 簡易無線 LEET-42301N-XD9 TENQ00 バー5200 タイプ N 色 LEEM-40523N-01	東芝ライテック 株式会社	
3	XLX200AENCLE9	パナソニック 株式会社	2 か所
	TENQ00 直付 20 形 W120 非調光 LEKT212084N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
4	XLX200NENCLE9	パナソニック 株式会社	1 か所
	TENQ00 直付 20 形 W70 非調光 LEKT207084N-LS9	東芝ライテック 株式会社	
5	LGB11626LE1	パナソニック 株式会社	1 か所
	和風 LED ペンダントライト HCDD1256	株式会社 ホタルニクス	

6	LGB58004U	パナソニック株式会社	1 か所
	LEDG88056 (ランプ別売) LDA4L-G-E17/S/40W2 (電球色)	東芝ライテック株式会社	
7	LGB85045LE1	パナソニック株式会社	2 か所
	LEDB83135 (ランプ別売) LDM15SS-N/8/7-01 (昼白色)	東芝ライテック株式会社	
8	LGB52627LE1	パナソニック株式会社	1 か所
	LEDG85033 (ランプ別売) LDF13NHGXC20/17/2 (昼白色) ※若干暗い	東芝ライテック株式会社	
9	LGW85015WF	パナソニック株式会社	1 か所
	LEDB88948 (K) (ランプ別売) LDA4L-H-E17/S/40W2 (電球色)	東芝ライテック株式会社	
10	XLG452DGNCLE9	パナソニック株式会社	5 か所
	LEKRJ422524N-LS9	東芝ライテック株式会社	
11	XLG201AGNCLE9	パナソニック株式会社	1 か所
	LEKTS212084N-LS9	東芝ライテック株式会社	
12	FA20312CLE1	パナソニック株式会社	1 か所
	B 級 BL 天壁直付片面誘導灯 FBK-20701-LS17	東芝ライテック株式会社	
13	FK20305	パナソニック株式会社	1 か所
	B 級高輝度避難口表示板 ET-20702	東芝ライテック株式会社	
14	FP22350C	パナソニック株式会社	1 か所
	リニューアル吊装置部品 PW-5170NR	東芝ライテック株式会社	
15	NQ55000J	パナソニック株式会社	1 か所
	防災照明リモコン部品 FRC-1833T	東芝ライテック株式会社	

④東田中会館

番号	参考品名	メーカー名	個数
1	XLX450DENPRC9	パナソニック株式会社	14 か所
	TENQ00 直付 40W230 簡易無線 LEET-42301N-XD9 TENQ00 バー5200 タイプ N 色 LEEM-40523N-01	東芝ライテック株式会社	
2	XLX410AENPLE9	パナソニック株式会社	1 か所
	TENQ00 直付 40 形 W120 LEKT412203N-LS9	東芝ライテック株式会社	
3	XLX200AENCLE9	パナソニック株式会社	3 か所
	TENQ00 直付 20 形 W120 非調光 LEKT212084N-LS9	東芝ライテック株式会社	
4	LGC21162K	パナソニック株式会社	1 か所
	シーリングライト LEDH8001A02-LC	東芝ライテック株式会社	
5	LGB14622LE1	パナソニック株式会社	4 か所
	和風 LED ペンダントライト HCDD1270	株式会社 ホタルニクス	
6	LGW85013K	パナソニック株式会社	1 か所
	LEDB88920 (ランプ別売) ※若干大きい LDA4L-G-E17/S/40W2 (電球色)	東芝ライテック株式会社	
7	NNY20338LE1	パナソニック株式会社	2 か所
	LED 防犯灯 (昼白色) 照度センサー内蔵 LEDK-78928NP-LS1	東芝ライテック株式会社	
8	FA20322CLE1	パナソニック株式会社	1 か所
	B 級・BL 形避難口誘導灯 (両面) FBK-20701-LS17、ET-20702 (2 枚)	東芝ライテック株式会社	
9	FK203052	パナソニック株式会社	1 か所
	L 型壁付金具 FBA-29A	東芝ライテック株式会社	
10	FP22350C	パナソニック株式会社	1 か所
	リニューアル吊装置部品 PW-5170NR	東芝ライテック株式会社	

5. 施設の下見及び施工図面の確認について

施設内部を確認したい者は、下記期間に下見をすることが出来る。
また、施工図面を確認したいものは、生涯学習課で確認することができる。

・ 下 見 日 令和8年8月5日（水）
 令和8年8月6日（木）
 令和8年8月7日（金）

・ 下見時間 午後1時30分から午後4時

・ 条 件 希望される者は、必ず事前に連絡をして時間調整をすること。

6. その他注意事項

①選挙等施設をやむを得ず使用しなければならない場合は、作業を中止し、施設の使用に支障がないように、照明を使用できる状態にすること。

②作業を開始する前に、作業期間や作業方法について、施設管理者と相談すること。

③高所作業が必要となる器具があるため、十分留意し入札を行うこと。

④既設配線について、絶縁不良があった場合は、配線張替等は別途見積りを行うこととする。

⑤器具交換について、新旧大きさの違いによる壁補修は簡易補修を行うこととする。

⑥撤去器具に対してPCBの確認を行うこととする。

⑦蛍光灯・撤去器具等の処分明細を提出することとする。

⑧アスベストについては、みなし対応で行うこととする。