

令和7年度 五條市立二見公民館 エアコン取替修繕 仕様書

1. 総則

この仕様書は、五條市が令和7年度に実施する下記施設のエアコン取替修繕について、必要な事項を定めるものとする。

2. 納品場所 五條市二見2丁目5番1号（五條市立二見公民館）

3. 履行期間 契約締結日から令和8年3月31日（火）まで

4. 内 容

（1）大会議室（180 m²）エアコンの取替修繕を行う。

和室（15 畳及び18 畳）エアコンの取替修繕を行う。

（配管化粧カバーを含める）

（設置場所は別途協議する）

（2）旧エアコンについては撤去し、危険のないよう配線の処理を行う。

※エアコンを使用するにあたり、電気設備の変更等が必要な場合は金額に含めること

（参考品）

設置場所	メーカー名	品番	数量
大会議室（180 m ² ）	パナソニック株式会社	PA-P560UXR5	1
		APR-CHP680B	1
		CS-P71P3U	8
		CZ-P71P3U	8
和室（15 畳）	三菱電機株式会社	PUHY-RP280 DMG9	2
		PFFY-P71LE MG9	8
	パナソニック株式会社	PA-P63B7HNB	1
和室（18 畳）	三菱電機株式会社	AD-NMN2333	1
		PSZ-ERMP 63K4	1
	パナソニック株式会社	PA-P80B7HNB	1
		AD-NMN2333	1
	三菱電機株式会社	PSZ-ERMP 80K4	1

5. 施設の下見及び施工図面の確認について

施設内部を確認したい者は、下記期間に下見をすることが出来る。

また、施工図面を確認したいものは、生涯学習課で確認することができる。

・下 見 日 令和7年5月30日（金）
令和7年6月 2日（月）
令和7年6月 3日（火）

・ 下見時間 午後 1 時 3 0 分から午後 4 時

・ 条 件 希望される者は、必ず事前に連絡をして時間調整をすること。

6. その他

- (1) 受注者は、設置の実施にあたり、関連する法令等を遵守すること。
- (2) 受注者は、設置の実施にあたり、事故の内容安全管理に十分留意するものとし、対象施設及び第3者に損害を与えた場合は、その損害を賠償する義務を負うものとする。
- (3) 設置の実施に伴い使用する機材及び消耗品については、受注者が準備すること。
- (4) 発生材の処分等については、受注者が関連法令に従い、適切に処分すること。
- (5) 受注者は、設置完了後、写真を添え、請求書を提出すること。
- (6) 設置の実施にあたり、その他必要な事項については、発注者と受注者が協議の上、決定することとする。