

## 大型液晶ディスプレイ等購入契約 質問書に対する回答書

令和7年8月4日

総務管財課 地域デジタル・公共交通推進室

| No. | 質問内容                                                                                                                                             | 回答                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <u>仕様書 6.設置・設定・接続作業等 (4) 設置場所詳細について</u><br>会議室2-4の設置場所がコンセントの壁面と別であり、天井面にもパーテーションレールが設置されている為に、隠蔽配線が難しいと想定されます。<br>通線が不可能な場合、配線モールによる露出設置も可能ですか。 | 会議室2-4に関して、やむを得ず隠蔽配線が不可能と判断される場合に限り、配線モールによる露出配線を可とします。ただし、見栄えや安全性に十分配慮した施工を行ってください。   |
| 2   | <u>仕様書 別記 製品仕様（壁掛け金具）について</u><br>【壁掛け金具】ハヤミ工産（MH-651B）とありますが70型まで対応の為、75型の対応はハヤミ（MH-851B）、又はSONYメーカー指定（SU-WL450）を適合でよろしいですか。                     | 壁掛け金具につきましては、設置予定の75型ディスプレイに対応する製品として、仕様書に記載のハヤミ工産製「MH-651B」は、ハヤミ工産製「MH-851B」に変更いたします。 |