

自家用電気工作物保安管理業務仕様書別紙

点検項目	点検内容	周期
1. 受変電設備	配電盤、変圧器、交流遮断器、断路器等の点検	1 / 月
2. 非常用発電設備	原動機の据付状況	2 / 年
	各部の汚損、変形の有無	2 / 年
3. 直流電源設備	整流装置の外箱、電圧測定等の機能点検	2 / 年
	蓄電池の外観点検、電圧測定等の機能点検	2 / 年
4. 監視カメラ設備	モニター、カメラ等の点検	1 / 年
	制御パソコンの動作点検	1 / 年
	カメラの調整及び清掃	適宜
5. 誘導支援設備	動作・外観検査	1 / 年