

可搬消防ポンプ仕様書

令和 7 年度

五 條 市

可搬消防ポンプ仕様書

第1 総 則

この仕様書は、五條市（以下「本市」という。）が令和7年度に購入する可搬消防ポンプについて、必要な事項を定めるものとする。

2 品名及び数量

可搬消防ポンプ 1台

3 仕 様

（1）規格

- ア 「動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第24号」（昭和61年10月15日自治省令第24号）に適合するもの。
- イ 日本検定協会の受託試験合格品であること。
- ウ B-3級以上とする。

（2）エンジン

- ア 形 式 2気筒以上、2ストロークまたは4ストローク、水冷式
- イ 検定出力 22kW以上
- ウ 総排気量 500mL以上
- エ 燃料タンク容量 10リットル以上
- オ 使用燃料 ガソリン
- カ 始動方式 セル始動式（リコイルスターター付）
- キ 自動吸水装置付き

（3）ポンプ

- ア 形式 1段タービンポンプ
- イ 規格放水量 1.10m³/min以上

（4）計器類 圧力計、連成計は文字盤背面よりライトアップする構造

3 納入場所

奈良県五條市役所

4 納期

令和7年10月31日

5 その他

- （1）可搬式ポンプ及び付属品は新規製品とすること。
- （2）メーカーの標準装備品及び付属品は付属すること。